



### Megjegyzés:

- A "patak" belső burkolata, lejtése és abszolút magassági szintje építész terv szerint.
- A bebetonozandó védőcsöveket, lámpákat és szerelvényeket betonozáskor a vízgépészeti terv (VG 01) szerint el kell helyezni.
- A terv az építészeti és térburkolati tervekkel együtt érvényes!

### Anyagminőségek:

Vasbeton: C30/37-24-XF3-XC4-XV2-F3  
Szerelőbeton: C6-16/FN  
Betonacél: B60.50.

	<b>STATIKUS ÉPÜLETTERVEZŐ KFT.</b>	Ügyvezető: Veress Mihály
	NYÍREGYHÁZA Dózsa Gy.u.5. Tel./Fax: (42)409-375 e-mail: c16kft@chello.hu	Vezető tervező: Veress Mihály
A munka megnevezése: MONOR TELEPÜLÉSKÖZPONT FEJLESZTÉSE Evangélikus templom és József A. u. közötti szakasz (II.) Hrsz.: 7437 "C" jelű (Petőfi utca - Mátyás király utca közötti) terület Megrendelő: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.		Szerkesztő:
<b>KIVITELI TERV</b>		Építész:
<b>VÍZGÉPÉSZETI MŰTÁRGYAK - PATAK</b>		Méretarány: 1:25
		Dátum: 2011.03.14.
		Rajzszám: <b>S-2</b>